



**CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH
VÀ HIỆU CHUẨN VINATESTCO**

Địa chỉ: 75/5 Nguyễn Tư Giản, P. An Hội Tây, TP. Hồ Chí Minh
Email: lienhe@vinatestco.vn ; Web: www.vinatestco.vn
Hotline: 0911.095.195 / 0972.714.345

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----//-----

**GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM TRA TIẾP ĐỊA HỆ THỐNG CHỐNG SÉT ĐÁNH THẮNG
(LIGHTNING PROTECTION SYSTEM INSPECTION CERTIFICATE)**

Số: 0514/26/HTTĐ/VINATESTCO

Đơn vị sử dụng/ User: **KHÁCH SẠN GRAND VISTA HÀ NỘI**

Địa chỉ /Address: Số 146 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ do/Site: Số 146 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội

I. ĐIỀU KIỆN KIỂM TRA/ Inspection Conditions

- Thời tiết ngày đo kiểm/Weather: Khô ráo, nhiệt độ từ (25°C - 35°C)
- Máy đo/Test devices: KYORITSU-THÁI LAN - Số chế tạo/Serial No : E8483194
- Mã hiệu/Model: KEW 4105A - Tem hiệu chuẩn/Stamp No: 177990

II. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG/Standard applied and Test method

- Tiêu chuẩn áp dụng/Standard Applied: TCVN 9385:2012 Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.
- Phương pháp/ Test method: Dùng 2 cọc đo cách nhau từ 5- 10 m, xác định trị số điện trở nối đất, thay đổi vị trí cọc đo xác định thêm trị số kết quả lấy giá trị trung bình.

III. CÁN BỘ KIỂM TRA /Participants:

1/ Ông/Mr.: Nguyễn Hoàng Hải Châu

Chức vụ/Position: Kiểm tra viên

IV. KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐO TIẾP ĐỊA/ Earth test results

Vị trí đo site	Điện trở tiếp địa R(Ω) Resistance	Loại kim thu sét Needles type	Tiết diện dây dẫn Conductor size	Đánh giá kết quả Assessment Results
Dây tiếp địa cạnh phòng gas	1.86 (Ω)	Chủ động	50 mm ²	Đạt yêu cầu Satisfactory
Dây tiếp địa gần mặt đường	4.38 (Ω)	Chủ động	50 mm ²	Đạt yêu cầu Satisfactory

V. KẾT LUẬN / Conclusions

- Tại thời điểm kiểm tra/At the moment of test: Tiếp địa đạt yêu cầu/ Grounding meets requirements (*).

- Ngày thực hiện/Inspection date:

Ngày 04 tháng 08 năm 2026

- Chứng nhận có giá trị đến ngày/The certificate expire date: **Ngày 04 tháng 08 năm 2027 (*)**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 năm 2026

**KIỂM TRA VIÊN
(Inspector)**

Mã QR code



Nguyễn Hoàng Hải Châu

(*) Giá trị điện trở cho phép theo tiêu chuẩn không lớn hơn 10 Ω

1. Kết quả được xác định tại thời điểm kiểm tra.

2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của VINATESTCO

3. Trong quá trình sử dụng đề nghị Quý đơn vị phải thường xuyên kiểm tra các điểm tiếp xúc, đầu nối và bảo trì hệ thống.



**GIÁM ĐỐC
(Director)**

**GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trung Kiên**